

114 年度（法務部矯正署泰源監獄）建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表

114.7.1

項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	行政大樓	台東縣東河鄉北源村 32 號	每 2 年 1 次	黃斯聖建築師事務所	台東縣政府	114 年	114 年 06 月 09 日 至 116 年 12 月 31 日	下次申報 116 年 10 月 01 日~12 月 31 日
2	戒護中心	台東縣東河鄉北源村 32 號	每 2 年 1 次	黃斯聖建築師事務所	台東縣政府	114 年	114 年 06 月 09 日 至 116 年 12 月 31 日	
3	泰源職務宿舍	台東縣東河鄉北源村 32-14、15、16 號 1~3 樓	每 2 年 1 次	黃斯聖建築師事務所	台東縣政府	114 年	114 年 06 月 09 日 至 116 年 03 月 31 日	下次申報 116 年 01 月 01 日~03 月 31 日
4	泰源單房間宿舍	台東縣東河鄉北源村 32-17 號	每 2 年 1 次	黃斯聖建築師事務所	台東縣政府	114 年	114 年 06 月 09 日 至 116 年 03 月 31 日	
5	台東職務宿舍	台東市精誠路 365 巷 1、3、5 號 1~5 樓	每 2 年 1 次	黃斯聖建築師事務所	台東縣政府	114 年	114 年 06 月 09 日 至 116 年 03 月 31 日	
備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								

114 年度 (法務部矯正署泰源監獄) 昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表														114.7.1	
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
1	法務部 矯正署 泰源監獄	台東縣 東河鄉 北源村 32 號	036B001241	每半 年 1 次	鉅通電梯工 程有限公司	台東縣 政府	114.09.19	每月 1 次	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	地點: 行政大 樓
									3 日	6 日	7 日	10 日	8 日	5 日	
									7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
2	法務部 矯正署 泰源監獄	台東縣 東河鄉 北源村 32 號	045-150197 034-959008 034-959007 034-959006	每三 年 1 次	台友電梯有 限公司	台東縣 政府	117.03.06	每月 1 次	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	地點: 戒護區 (和平 舍、忠 舍、五 工場、 一工 場、)計 4 部
									14 日	24 日	21 日	22 日	23 日	26 日	
									7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	

備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第 5 條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

114 年度（法務部矯正署泰源監獄）消防安全設備檢修申報辦理情形表											114.7.1	
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	行政大樓（含戒護中心）	台東縣東河鄉北源村 32 號		乙類-6	1 年 1 次	114	偉雄實業有限公司	消暫證字第 860289 號	缺失改善	申報作業中	115 年 5 月前	檢查作業時間 114 年 5 月 7~20 日，缺施改善項目上網公開招標
2	泰源職務宿舍	台東縣東鄉北源村 32-14、15、16 號 1~3 樓		乙類 -6 乙類-7	1 年 1 次	114	偉雄實業有限公司	消暫證字第 860289 號	缺失改善	申報作業中	115 年 5 月前	
3	泰源單房間宿舍	台東縣東河鄉北源村 32-17 號		乙類 -6 乙類-7	1 年 1 次	114	偉雄實業有限公司	消暫證字第 860289 號	缺失改善	申報作業中	115 年 5 月前	
4	台東職務宿舍	台東市精誠路 365 巷 1、3、5 號 1~5 樓		乙類 -7 (寄宿舍)	1 年 1 次	114	偉雄實業有限公司	消暫證字第 860289 號	缺失改善	申報作業中	115 年 5 月前	
備註：請確實依「 <b>消防法第 9 條暨消防安全設備檢修及申報辦法</b> 」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「 <b>消防安全檢修申報書受理單</b> 」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												

114 年度（法務部矯正署泰源監獄）高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每 6 個月應辦理之檢驗日期(最近 1 次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部 矯正署 泰源監 獄	台東縣東河 鄉北源村 32 號	14763370294 行政大樓區 14763370090 戒護區	勝麒機 電技術 工程股 份有限 公司	邱 0 智 高市建 電甲字 第 83185 號	上半年檢驗 (熱顯影檢驗作業) 114.05.06 下半年檢驗 (停電檢驗作業) 000.00.00	停電檢 驗或非 停電檢 驗	檢驗 審核 中	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 預定完成日 期:	114 年 11 月	每半年 1 次	

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。