

## 114 年度（法務部矯正署泰源監獄）建築類公共設施維護辦理情形總表

114.12.29

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降(電 梯)設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	(污水處 理場(含 設備)	機關內通 行道路	擋土牆(含 地錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
建築物 辦理情形 行政大樓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	/	✓	✓	
戒護中心	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	/	✓	✓	
泰源職務 宿舍	✓	/	✓	/	✓	/	/	/	✓	/	✓	/	
泰源單房 間宿舍	✓	/	✓	/	✓	/	/	/	✓	/	✓	/	
台東職務 宿舍	✓	/	✓	/	✓	/	/	/	✓	/	✓	✓	

## 114 年度（法務部矯正署泰源監獄）建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表

項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	行政大樓	台東縣東河鄉北源村 32 號	每 2 年 1 次	黃斯聖建築師事務所	台東縣政府	114 年	114 年 06 月 09 日 至 116 年 12 月 31 日	下次申報 116 年 10 月 01 日 - 12 月 31 日
2	戒護中心	台東縣東河鄉北源村 32 號	每 2 年 1 次	黃斯聖建築師事務所	台東縣政府	114 年	114 年 06 月 09 日 至 116 年 12 月 31 日	
3	泰源職務宿舍	台東縣東河鄉北源村 32-14、15、16 號 1~3 樓	每 2 年 1 次	黃斯聖建築師事務所	台東縣政府	114 年	114 年 06 月 09 日 至 116 年 03 月 31 日	下次申報 116 年 10 月 01 日 - 03 月 31 日
4	泰源單房間宿舍	台東縣東河鄉北源村 32-17 號	每 2 年 1 次	黃斯聖建築師事務所	台東縣政府	114 年	114 年 06 月 09 日 至 116 年 03 月 31 日	
5	台東職務宿舍	台東市精誠路 365 巷 1、3、5 號 1~5 樓	每 2 年 1 次	黃斯聖建築師事務所	台東縣政府	114 年	114 年 06 月 09 日 至 116 年 03 月 31 日	

備註：請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

## 附表二

## 114 年度（法務部矯正署泰源監獄）昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

114 年度（法務部矯正署泰源監獄）昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表														
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期					
1	法務部矯正署泰源監獄	台東縣東河鄉北源村32 號	036B001241	每半年1次	鉅通電梯工程有限公司	台東縣政府	115.03.19	每月1次	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
									3 日	6 日	7 日	10 日	8 日	5 日
									7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
									2 日	7 日	3 日	2 日	6 日	10 日
2	法務部矯正署泰源監獄	台東縣東河鄉北源村32 號	034-959006 034-959007 CO 門 034-959007 034-959008 手拉門	每三年1次	台友電梯有限公司	台東縣政府	117.03.06	每月1次	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
									14 日	24 日	21 日	22 日	23 日	26 日
									7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
									30 日	22 日	24 日	28 日	28 日	24 日
備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。													地點: 行政大樓	

附表三

## 114 年度（法務部矯正署泰源監獄）消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	行政大樓 (含戒護 中心)	台東縣東河 鄉北源村 32 號	84.11.14 東建管字 第 433-8 號	乙類-6	1 年 1 次	114	恆康企業社	消暫證字第 860289 號	符合	114 年 8 月 12 日	115 年 5 月	檢查 作業 時間 114 年 5 月 7~20 日
2	泰源職務 宿舍	台東縣東鄉 北源村 32- 14、15、16 號 1~3 樓	96.02.16 府城建字 第 C0967000 508 號	乙類-6 乙類-7	1 年 1 次	114	恆康企業社	消暫證字第 860289 號	符合	114 年 8 月 12 日	115 年 5 月	
3	泰源單房 間宿舍	台東縣東河 鄉北源村 32-17 號	97.12.02 府城建字 第 C0967002 841 號	乙類-6 乙類-7	1 年 1 次	114	恆康企業社	消暫證字第 860289 號	符合	114 年 8 月 12 日	115 年 5 月	
4	台東職務 宿舍	台東市精誠 路 365 巷 1、3、5 號 1 ~5 樓	78.10.09 東建都管 字 第 965-9 號	乙類- 7(寄宿 舍)	1 年 1 次	114	恆康企業社	消暫證字第 860289 號	符合	114 年 8 月 12 日	115 年 5 月	

備註：請確實依「消防法第 9 條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

## 附表四

## 114 年度（法務部矯正署泰源監獄）高低壓電力設備檢測辦理情形表

114 年度（法務部矯正署泰源監獄）高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業者名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署泰源監獄	台東縣東河鄉北源村 32 號	14763370294 行政大樓區 14763370090 戒護區	勝麒機電技術工程股份有限公司	邱 0 智 高市建 電甲字第 83185 號	上半年檢驗(熱顯影檢查) 114.05.06 下半年檢驗(停電保養檢查) 114.12.20	停電檢驗或非停電檢驗	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 預定完成日期：	115 年 5 月、11 月	每半年 1 次	

備註：請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。